



توسط: آزمایشگاه یکتا آزمون ایرانیان

شماره صدور: ۱۵-۰۷-۰۱	نام فرآورده: بلوک بتنی (سیمانی) غیر باربر ویژگی متمایز محصول :									
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	شماره درخواست: 52023 مورخ: 15/07/1401									
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	نام تجارتي: پرشین بتن جم									
تاریخ تولید: 1401/06/03	نام واحد توليدي: شرکت پرشین بتن جم									
تاریخ نمونه برداري: 1401/07/02	نوع استاندارد: اجباري									
تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	سري ساخت:-									
تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶	هزینه آزمون: ۱۱۲۱۶۰۹۳									
	وصول: شد									
سایر مشخصات: استاندارد مرجع: پراساس استاندارد ملي شماره 7782 مدیریت محترم یکتا آزمون ایرانیان (اشکان اشکوب) ، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی - بر طبق استاندارد(های) ملي مربوطه ارسال میگردد .										
  										
کد اصلی	کد فرعی	ویژگی شرح آزمون	روش آزمون	ساعت کار موثر	ویژگی تست	حدود قابل قبول	واحد مقیاس	نوع نقص	نتیجه	توضیحات
17	36	مقاومت فشاري- منفرد	-	90	فیزیکی	جدول ۱	مگاپاسکال	عمده	3	قبول
17	37	مقاومت فشاري- میانگین	-	90	فیزیکی	جدول ۱	مگاپاسکال	عمده	3.1	قبول
19	38	جمع شدگی خطي ناشي از خشك شدن	-	102	فیزیکی	زیربند ۲-۷	درصد	عمده	0.047	قبول
20	39	ویژگی سطح مقطع خالص (فقط براي بلوك توپر)	-	0	فیزیکی	زیربند ۳-۷	درصد	عمده	0	بند آزمون نامرتبط است

21	40	ضخامت دیواره جانبی بلوک تو خالی	-	20	فیزیکی	زیربند ۷-۴	میلی متر	عمده	25	قبول
22	41	طول بلوک	-	6	فیزیکی	زیربند ۷-۴	میلی متر	عمده	398	قبول
22	42	عرض بلوک	-	6	فیزیکی	زیربند ۷-۴	میلی متر	عمده	149.8	قبول
22	43	ارتفاع بلوک	-	6	فیزیکی	زیربند ۷-۴	میلی متر	عمده	198.1	قبول
25	44	انحراف از تخت بودن سطح دیواره جانبی	-	0	فیزیکی	زیربند ۷-۵	میلی متر	عمده	0.3	قبول
26	45	چگالی- میانگین	-	9	فیزیکی	جدول ۲	کیلوگرم بر متر مکعب	عمده	1420	قبول
26	46	چگالی- منفرد	-	9	فیزیکی	زیربند ۷-۶-۱	کیلوگرم بر متر مکعب	عمده	1480	قبول
28	47	جذب آب حجمی- منفرد	-	50	فیزیکی	جدول ۳	کیلوگرم بر متر مکعب	عمده	232	قبول
28	48	جذب آب حجمی- میانگین	-	50	فیزیکی	جدول ۳	کیلوگرم بر متر مکعب	عمده	206	قبول
31	50	ویژگی ظاهری	-	8	فیزیکی	بند ۸	درصد	عمده	0	قبول
32	51	نشانه گذاری	-	8	فیزیکی	بند ۱۰	-	عمده	قبول	قبول

تفسیر:

با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/ (های) ملی مطابقت دارد ✓

برای مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاری از مرورگر Internet Explorer ورژن ۱۱ و یا سایر مرورگرها

استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد