



توسط: آزمایشگاه پاکدشت بتن

شماره صدور: EXS: ۰۱-۲۱	رده D,	نام فرآورده: جدول بتنی پیش ساخته								
تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	شماره درخواست: 53917 مورخ: 26/09/1401	ویژگی متمایز محصول: رده D,								
تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تاریخ تولید: 1401/08/04	نام تجارتي: پرشین بتن جم								
تاریخ نمونه برداري: 1401/09/22	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	نام واحد توليدي: شرکت پرشین بتن جم								
تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تاریخ نمونه برداري: 1401/09/22	نوع استاندارد: اجباري								
		سري ساخت: ۴۱۵۷۹۹۶۷								
		هزینه آزمون: ۴۱۵۷۹۹۶۷								
		وصول: نشده است								
سایر مشخصات: استاندارد مرجع: براساس استاندارد ملي شماره 12728 مدیریت محترم پاکدشت بتن (بهمن پیر هادي)، نمونه با مشخصات فوق جهت انجام آزمون فیزیکی - بر طبق استاندارد(های) ملي مربوطه ارسال میگردد .										
  										
کد اصلی	کد فرعی	ویژگی شرح آزمون	روش آزمون	ساعت کار موثر	ویژگی تست	حدود قابل قبول	واحد مقیاس	نوع نقص	نتیجه	توضیحات
1	1	ضخامت لایه رویه (در صورت لایه دار بودن) - کمینه منفرد	-	27	فیزیکی	$\geq 4\text{mm}$	میلیمتر	عمده	در صورت لایه دار بودن الزامی است.	بند آزمون نامرتبط است
2	2	طول - بیشترین مقدار اندازه گیری شده	-	11	فیزیکی	طبق بند ۳-۳-۲-۵	میلیمتر	جزئی	502	قبول
2	3	طول - کمترین مقدار اندازه گیری شده	-	11	فیزیکی	طبق بند ۳-۳-۲-۵	میلی متر	جزئی	499	قبول
2	4	طول - بیشترین اختلاف بین هر دو اندازه گیری بعد واحد يك	-	11	فیزیکی	طبق بند ۳-۳-۲-۵	میلیمتر	جزئی	2	قبول